

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Калужской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
248001 г.Калуга, ул. Кирова, 9а тел.(8-4842)57-4841, факс (8-4842)718-210

E-mail: emercom@kaluga.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Урицкого,12а
Тел. (8-48444) 6-33-22, факс. 6-33-22

Предписание N 30/1/18

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Манинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов по пожарному надзору №30 от «11» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена плановая/выездная проверка, «21» мая 2021 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин., общая продолжительность 1 день 3 часа, государственным инспектором Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Довгяло В.Е., при эксплуатации зданий, сооружений и территории МКОУ «Манинская СОШ», расположенной по адресам: Калужская область, Людиновский район, д. Манино, ул. Ю. Зиновкина.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МКОУ «Манинская СОШ» Новикова Г.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пройти обучение мерам пожарной безопасности	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 3	30.08.2021 г.	
2.	Установить предусмотренные проектной документацией двери из спортзала в фойе	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 16 д	30.08.2021 г.	
3.	Убрать мебель, оборудование и других предметы с пути эвакуации и от двери эвакуационного выхода, из класса технологии	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 16 ж	30.08.2021 г.	

4.	Оборудовать приспособлениями для самозакрывания противопожарные двери эвакуационных выходов	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 24	30.08.2021 г.	
5.	Отсутствуют приспособления для самозакрывания на противопожарных дверях лестничных клеток	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 24	30.08.2021 г.	
6.	Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в кладовых помещениях 1 и 2 этажа	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 35 в	30.08.2021 г.	
7.	Огнетушители следует расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	Постановление правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 409	30.08.2021 г.	
8.	Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией тамбур здания и техническое помещение	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 486.1311500.2020), А.4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	30.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в третьем квартале 2021 года.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Людиновского
Жиздринского и Хвастовичского районов
по пожарному надзору Довгяло В.Е.
(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному надзору)
«21» мая 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):
Директор МКОУ «Манинская СОШ» Новикова Г.В.
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
«21» мая 2021 г.